

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к началу 2023 – 2024 учебного года
составлен "10" августа 2023 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 386 ГОРОДА
ДОНЕЦКА», 1990 года постройки

(полное наименование организации, год постройки)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА

(учредитель организации)

283111, Донецкая Народная Республика, Г.О. ДОНЕЦКИЙ, Г. ДОНЕЦК, УЛ. СТЕПАНА
ЩИПАЧЕВА, Д. 41А,

тел. 856 - 203-35-48, +7949-309-68-80, эл. почта: dnz386@mail.ru

(юридический адрес, физический адрес организации)

Сухарева Ольга Григорьевна - заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 386
Г. ДОНЕЦКА»,

тел. 856 - 203-35-48, +7949-309-68-80

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением главы администрации Петровского района г. Донецка от 09.06.2023 года № 92 «Об утверждении состава комиссии по проведению проверок готовности муниципальных бюджетных образовательных учреждений Петровского района города Донецка к 2023-2024 учебному году» в период с «03» по «14» августа 2023 года комиссией по организации и проведению приемки готовности образовательных учреждений, расположенных в Петровском районе города Донецка (далее - Комиссия) к 2023-2024 учебному году в составе:

Председатель комиссии:

Первый заместитель главы администрации Петровского района города Донецка
Плахутин Юрий Иванович

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела образования администрации Петровского района города Донецка
Горилко Светлана Александровна

Секретарь комиссии:

Ведущий специалист группы ресурсно-хозяйственного обеспечения и комплексной безопасности отдела образования администрации Петровского района города Донецка
Марич Виктория Владимировна

Члены комиссии:

Председатель Территориальной организации Профсоюзного союза работников народного образования и науки Российской Федерации Петровского района города Донецка в Донецкой Народной Республике

Чашина Наталья Петровна

Врио начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Петровского района г. Донецка, профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Донецкой Народной Республики капитан внутренней службы

Морозов Сергей Андреевич

Заведующий МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА №
386 ГОРОДА ДОНЕЦКА»

Сухарева Ольга Григорьевна

Представитель родительского комитета МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯСЛИ-САД
КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 386 ГОРОДА ДОНЕЦКА»

Гладчук Ирина Валентиновна

проведена приемка готовности МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯСЛИ-САД
КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 386 ГОРОДА ДОНЕЦКА»

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА №
386 ГОРОДА ДОНЕЦКА»;

Распоряжение Главы администрации города Донецка № 1959 от 05.12.2016 года «О закреплении на праве оперативного управления имущества, которое находилось на балансе отдела образования Петровского районного в г. Донецке совета, за образовательными организациями Петровского района города Донецка Сети образовательных учреждений города Донецка и отделом образования администрации Петровского района города Донецка»

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "17" июля 2023 г., регистрационный номер № Л035-00115-93/00664507 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Срок действия лицензии – до 01.01.2026 года.

2. Паспорт безопасности организации от "28" июля 2023 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации не оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на ____ объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется.

Проведение работ необходимо: требуется капитальный ремонт отопительной

системы, замена и ремонт поврежденных оконных блоков, ремонт крыши и инженерных коммуникаций, ремонт отмостки здания, входных пластиковых дверей и внутренняя отделка здания.

(при необходимости и проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии **соблюдаются:**

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **Дошкольное образование.**

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - **220** человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - **170** человек;

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов - **26** человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - **39** человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - **10**; количество обучающихся - **170** человек

Наименование группы	Кол-во групп	Кол-во детей
1 младшая группа	2	30
2 младшая группа	1	20
Средняя группа	2	42
Старшая группа	1	23
Логопедическая группа	2	26
Подготовительная группа	1	22
Группа для детей с ЗПР	1	7

ж) наличие образовательных программ - **имеются;**

з) наличие программ развития образовательной организации - **имеются;**

и) укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников - **24** человек **89 %**;

- научных работников - **0** человек **0 %**;

- инженерно-технических работников - **0** человек **0 %**;

- административно-хозяйственных работников - **0** человек **0 %**;

- производственных работников - **25** человека **78 %**;

- учебно-воспитательных работников - **0** человек **0 %**;

- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - **1** человек **100 %**;

к) наличие плана работы организации на **2023-2024** учебный год - **имеется.**

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как - **удовлетворительное.**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации **не оборудованы** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации (в таблице указать все кабинеты):

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие листов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
-------	--------------------------------------	------------	---------	----------------------	--	---	----------------------------	---------------------------------------	------------

1	Групповые комнаты	10	10	100%	имеется	да	Удовлетворительное	да	
2	Спальные комнаты	10	10	100%	имеется	да	Удовлетворительное	да	
3	Пищеблок	1	1	100%	имеется	да	Удовлетворительное	да	
4	Кладовая	2	2	100%	имеется	да	Удовлетворительное	да	
5	Медицинский сектор	1	1	100%	имеется	да	Удовлетворительное	да	
6	Прачечная	1	1	100%	имеется	да	Удовлетворительное	да	
7	Музыкальный зал	1	1	100%	имеется	да	Удовлетворительное	да	
8	Кабинет методиста	1	1	100%	имеется	да	Удовлетворительное	да	
9	Кабинет педагога-психолога	1	1	100%	имеется	да	Удовлетворительное	да	
10	Кабинет учителей-логопедов	2	2	100%	имеется	да	Удовлетворительное	да	
11	Кабинет учителя-дефектолога	1	1	100%	имеется	да	Удовлетворительное	да	
12	Кабинет заведующего	1	1	100%	имеется	да	Удовлетворительное	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал – **не имеется**;
- тренажерный зал – **не имеется**;
- бассейн – **не имеется**;
- музыкальный зал - **имеется, типовое помещение, емкость – 100 человек, состояние – удовлетворительное, акт № 6 от 13.07.2023 года**;
- музей - **не имеется**;
- учебные мастерские - **не имеются**;
- компьютерный класс – **не имеется**;

в) организация компьютерной техникой - **обеспечена**, общее количество компьютерной техники - **7** единиц, из них подлежит списанию - **0** единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - **20** единиц.

Основные недостатки: **не имеются**;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **имеются**, обеспечено проведение занятий, его состояние **удовлетворительное**, разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "13"

июля 2023 г. № 6.

Потребность в спортивном оборудовании: обручи - 100 шт., гимнастические палки - 100 шт, мячи - 150 шт., скакалки - 50 шт.

Основные недостатки: **не имеются;**

д) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительное.**

Потребность в замене мебели:

шкаф книжный - 20; детский стол - 50; стулья - 160;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительное.**

Потребность в замене мебели:

детские кровати - 170; стулья офисные - 50; стол учительский - 20;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - **765;**

научно-педагогическая и методическая литература - **300.**

Основные недостатки: **не достаточное количество методической литературы, литературы по образовательной программе, детской литературы, практически нет книг современных писателей;**

Потребность в обновлении книжного фонда **имеется.**

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - **удовлетворительное**
общая площадь участка - **11362,7 м²;**

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются, в хорошем состоянии, соответствуют санитарным требованиям.**

Основные недостатки: **замена асфальтного покрытия площадки для мусоросборника;**

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются. Площадки спортивные - 23 м х 12 м, 12 м х 12 м., беговая дорожка 48 м, гимнастический городок - 5 м х 5 м, техническое состояние - удовлетворительное, акт № 10 от 13.07.2023 года.**

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются.**

Основные недостатки: **не имеются.**

7. Медицинское обслуживание в организации **организовано.**

а) медицинское обеспечение осуществляется **штатным** медицинским персоналом в количестве **1 человек**, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Первая помощь	1,5	штат, приказ № 273-к/дл от 09.10.2014 года.	

Лицензия на медицинскую деятельность **не оформлена;**

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

- медицинский кабинет - **имеется**, емкость - 3 человека, состояние - **удовлетворительное;**

- логопедические кабинеты - **имеется 2 кабинета, приспособлен**, емкость - 6 человек, состояние - **удовлетворительное, акт № 1 от 13.07.2023 года , акт № 2 от 13.07.2023 года;**

- кабинет педагога-психолога - **имеется, приспособлен**, емкость - 6 человек, состояние - **удовлетворительное, акт № 4 от 13.07.2023 года;**

- кабинет учителя-дефектолога - **имеется, приспособлен**, емкость - 5 человек, состояние - **удовлетворительное, акт № 3 от 13.07.2023 года;**

- стоматологический кабинет - **не имеется;**
- процедурная - **не имеется;**

Потребность в медицинском оборудовании **имеется**. Заменить ростомер, весы электронные. Приобрести носилки, шины, тонометр с возрастным манжетом, секундомер;

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: **не имеются.**

8. Питание обучающихся – **организовано;**

а) питание организовано **обеспечение питанием в соответствии СанПиН 2.3/2.4.3590-20** **будет осуществляется при возобновлении воспитательно – образовательного процесса.**

Качество эстетического оформления помещений для приема пищи **удовлетворительное**, гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются;**

б) процент охвата горячим питанием составляет **100 %;**

в) приготовление пищи осуществляется - из продуктов, закупаемых организацией **ООО "МАРИС-2006", ФЛП Дюмкин Т.Г., ООО «МИР ХЛЕБА».**

Основные недостатки: **не имеются;**

г) хранение продуктов **организовано**, санитарным нормам **соответствует.**

Основные недостатки: **не имеются;**

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное**, его техническое состояние **соответствует** нормативным требованиям, акт допуска к эксплуатации **оформлен. Акт № 8 от 13.07.2023 года.**

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются.**

Основные недостатки: **не имеются;**

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **не имеется;**

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует** санитарным нормам.

Основные недостатки: **не имеются;**

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное;**

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеется.**

Основные недостатки: **не имеются;**

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется,**

к) питьевой режим обучающихся **в соответствии СанПиН 2.3/2.4.3590-20** **будет осуществляется при возобновлении воспитательно – образовательного процесса.**

Основные недостатки: **не имеются;**

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекции) **не имеется, договор будет заключен в августе 2023 года;**

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствует** санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: повреждено остекление общей площадью **102,94 м²**, внешний контур закрыт полиэтиленовой пленкой.

10. Транспортное обеспечение организации - **не организовано.**

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - **не имеется,**

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - **0 человек, 0 %** от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся;

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество посадочных мест	Год приобретения	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - **не имеется.**

Основные недостатки: **не имеются.**

Потребность в замене (дополнительной закупке) **не имеется.**

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации не **выполнены:**

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами, в составе **3** сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в ночное время **1** сторожем.

б) объекты организации системой тревожной сигнализации **оборудованы. Объект оборудован тревожной сигнализацией, подключен ППК «Stemax SX812». На объекте установлен комплект тревожной сигнализации (тревожный брелок - 1 комп.); Заключен Договор № 18092/Д/Лн от 01.06.2023 года на охрану объектов с помощью наблюдения за средствами сигнализации и с реагированием наряда полиции охраны на сигнал тревоги.**

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **не оборудованы;**

г) прямая связь с органами МВД-102 организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефона АТС-266-31-56, +7(949)-302-50-17;

д) территория организации ограждением **не оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ;**

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **не организована;**

Основные недостатки:

1. Отсутствует подписанный и согласованный **АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ);**

2. Отсутствует подписанный и согласованный **ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА;**

3. **Не ведется проверка и учет проверки тревожной сигнализации;**

4. **Изучить, знать и выполнять Инструкцию (Приложения № 2), согласно заключенного договора № 18092/Д/Лн от 01.06.2023 года.**

5. **Плохой сигнал связи оператора «Феникс», что влияет на качество услуг охраны.**

6. **Тревожный сигнал (тревога) на пульт охраны приходит не стабильно, что подвергает угрозе детей и работников учебного учреждения.**

12. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году приемка состояния пожарной безопасности **проводилась 07.08.2023 года** старшим инспектором отделения НД и ПР Петровского района г. Донецка ОНД и ПР городского округа Донецк УНД и ПР ГУ СМЧС России по ДНР лейтенантом внутренней службы Заикой Ириной Николаевной.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки предписания - **лист профилактической беседы № 1 от 07.08.2023 года;**

б) требования пожарной безопасности **выполняются;**

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **не оборудованы (требуется).**

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **не оборудованы (требуется);**

д) система передачи извещений о пожаре **не обеспечивает (требуется)** автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **не обеспечивает** защиту людей и

имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны**. Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены**;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась**. Вывод на основании протокола № 230/1, №230/2, № 230/3 от 07.09.2020 года ФЛ-П Черенкова И.Е. - **соответствует нормам**;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**.

В ходе приемки **выявлены** нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	п. 6 ПППР в РФ
2.	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	п. 3 ПППР в РФ
3.	Допускаются к работе лица не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности.	п. 3 ПППР в РФ
4.	Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности.	п. 3 ПППР в РФ
5.	В здании, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек, руководителем не организована разработка планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.	п. 5 ПППР в РФ
6.	Руководителем не организовано размещение планов эвакуации людей при пожаре на видных местах.	п. 5 ПППР в РФ
7.	Руководитель не обеспечил размещение на объекте защиты, знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	п. 11 ПППР в РФ
8.	Место, специально отведенное для курения, не обозначено знаком "Место курения".	п. 11 ПППР в РФ
9.	В здании не оборудовано здание системой пожарной сигнализации	табл. 1 п. 11 СП 486.1311500.2020; прил. 1 п. 11 Постановления Правительства РФ от 04.09.2021 № 1464

10.	Предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	табл. 2 п. 1 СП 3.13130.2009
11.	Оборудовать здания детского сада системами эвакуационными фотолуминесцентными	ГОСТ 34428-2018 п. 9.1.1.3
12.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа	ППР в РФ п. 26
13.	Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки оборудовать дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (отсутствуют двери выхода на лестницу на первом эт. спального корпуса)	СП 1.13130.2020 п. 4.4.6
14.	На остекленных дверях предусмотреть защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери. Допускается вместо указанных решеток использование стекла с классом защиты не ниже SM4 по ГОСТ 30826 или противопожарных дверей	СП 1.13130.2020 п. 7.1.8
15.	На стенах зданий и сооружений по направлению движения к пожарным гидрантам и водоемам (водоисточникам) должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника	СП 251.1325800.2016 п. 7.3.6
16.	Двери кладовых, мастерских, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений (за исключением помещений категорий В4 и Д) должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30. Пределы огнестойкости противопожарных дверей следует устанавливать по ГОСТ Р 53307	СП 251.1325800.2016 п. 7.3.10
17.	Ширину дверей в свету в учебных помещениях следует принимать не менее 0,9 м	СП 251.1325800.2016 п. 7.3.14
18.	На путях эвакуации из здания должно быть предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение	СП 251.1325800.2016 п. 7.3.15; СП 1.13130.2020 п. 4.3.12
19.	Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки следует предусматривать противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15	СП 1.13130.2020 п. 7.12.19
20.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей.	п. 30 ППР в РФ;

21.	Руководитель не обеспечил учет наличия огнетушителей, с занесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР в РФ;
22.	Руководитель не обеспечил учет периодичности осмотра огнетушителей, с занесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР в РФ;
23.	Огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 ППР в РФ;
24.	В зданиях I - IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из древесины, а также других горючих материалов, кровлю следует выполнять из НГ, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II – IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности - в соответствии с ГОСТ 53292 либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения. Для указанных зданий допускается выполнять кровлю из горючих материалов, уложенную на сплошную конструкцию основания под кровлю, выполненную из НГ, при условии соблюдения требований, установленных в СП 17.13330.	п. 5.4.5 СП 2.13130.2020;
25.	В отношении здания, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.	ППР в РФ п.5.
26.	Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	ППР в РФ п. 17
27.	В помещениях зданий детских садов не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2	п. 7.2.19 СП 252.1325800.2016
28.	Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, не закреплены надежно к полу.	ППР в РФ п.31

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены**.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется через **теплоцентраль**, состояние **удовлетворительное** – Договор ГУП ДНР «ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО» № 7500386/Б/2 от 13.04.2023 года.

Председатель комиссии:

Плахутин Ю.И.

Заместитель председателя комиссии:

Горилко С.А.

Секретарь комиссии:

Марич В.В.

Члены комиссии:

Чашина Н.П.

Морозов С.А.

Сухарева О.Г.

Гладчук И.В.

