Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Петровского района
г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы
городского округа Донецк
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
283111, ДНР, г. Донецк ул. Салтыкова –Щедрина, д. 22а
Телефон: +7(856) 313-75-09 Факс: +7(856) 313-75-09
E-mail: (gpn_don_petr @80.mchs.gov.ru)

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ № 13

дата и время начала проведения профилактического визита:
«_07_» августа 2023 г. 09 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:
«_07_» августа 2023 г. 12 ч. 00 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Донецк, Петровского район, ул. Степана Щипачева, д. 41а

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 386 ГОРОДА ДОНЕЦКА»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий): ——

основанием проведения профилактического визита является:
ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

профилактический визит проведен: старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической Петровского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Донецка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (государственным инспектором по

пожарному надзору Петровского района г. Донецка) лейтенантом внутренней службы Заикой Ириной Николаевной

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель МБДОУ «ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 386 ГОРОДА ДОНЕЦКА», а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица: о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объекты МБДОУ «ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 386 ГОРОДА ДОНЕЦКА» отнесены к следующим категориям риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание сада – высокий риск (1 раз в 2 года);

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для

оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

7) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	п. 6 ППР в РФ
2.	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	п. 3 ППР в РФ
3.	Допускаются к работе лица не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности.	п. 3 ППР в РФ
4.	Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности.	п. 3 ППР в РФ
5.	В здании, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек, руководителем не организована разработка планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.	п. 5 ППР в РФ

6.	Руководителем не организовано размещение планов эвакуации людей при пожаре на видных местах.	п. 5 ППР в РФ
7.	Руководитель не обеспечил размещение на объекте защиты, знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	п. 11 ППР в РФ
8.	Место, специально отведенное для курения, не обозначено знаком "Место курения".	п. 11 ППР в РФ
9.	В здании не оборудовано здание системой пожарной сигнализации	табл. 1 п. 11 СП 486.1311500.2020; прил. 1 п. 11 Постановления Правительства РФ от 04.09.2021 № 1464
10.	Предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	табл. 2 п. 1 СП 3.13130.2009
11.	Оборудовать здания детского сада системами эвакуационными фотолюминесцентными	ГОСТ 34428-2018 п. 9.1.1.3
12.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа	ППР в РФ п. 26
13.	Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки оборудовать дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (отсутствуют двери выхода на лестницу на первом эт. спального корпуса)	СП 1.13130.2020 п. 4.4.6
14.	На остекленных дверях предусмотреть защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери. Допускается вместо указанных решеток использование стекла с классом защиты не ниже СМ4 по ГОСТ 30826 или противопожарных дверей	СП 1.13130.2020 п. 7.1.8
15.	На стенах зданий и сооружений по направлению движения к пожарным гидрантам и водоемам (водоисточникам) должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника	СП 251.1325800.2016 п. 7.3.6
16.	Двери кладовых, мастерских, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений (за исключением помещений категорий В4 и Д) должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30. Пределы огнестойкости противопожарных дверей следует устанавливать по ГОСТ Р 53307	СП 251.1325800.2016 п. 7.3.10
17.	Ширину дверей в свету в учебных помещениях следует принимать не менее 0,9 м	СП 251.1325800.2016 п. 7.3.14

18.	На путях эвакуации из здания должно быть предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение	СП 251.1325800.2016 п. 7.3.15; СП 1.13130.2020 п. 4.3.12
19.	Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки следует предусматривать противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15	СП 1.13130.2020 п. 7.12.19
20.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей.	п. 30 ППР в РФ;
21.	Руководитель не обеспечил учет наличия огнетушителей, с занесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР в РФ;
22.	Руководитель не обеспечил учет периодичности осмотра огнетушителей, с занесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР в РФ;
23.	Огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 ППР в РФ;
24.	В зданиях I - IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из древесины, а также других горючих материалов, кровлю следует выполнять из НГ, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II – IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности - в соответствии с ГОСТ 53292 либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения. Для указанных зданий допускается выполнять кровлю из горючих материалов, уложенную на сплошную конструкцию основания под кровлю, выполненную из НГ, при условии соблюдения требований, установленных в СП 17.13330.	п. 5.4.5 СП 2.13130.2020;
25.	В отношении здания, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.	ППР в РФ п.5.
26.	Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем	ППР в РФ п. 17

	противопожарной защиты.	
27.	В помещениях зданий детских садов не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2	п. 7.2.19 СП 252.1325800.2016
28.	Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, не закреплены надежно к полу.	ППР в РФ п.31

Подпись лица(лиц), проводившего(их) профилактический визит:

Старший инспектор отделения НД и ПР Петровского района г. Донецка ОНД и ПР городского округа Донецк УНД и ПР ГУ МЧС России по ДНР
лейтенант внутренней службы Заика И.Н. _____
«___» _____ 2023 г.

Против проведения профилактического визита не возражал (а), экземпляр листа профилактической беседы получил(а):

_____
_____
_____ _____

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя)) (подпись)

«___» _____ 2023 г.